

## Erdgas-Hausschau

Telefon: 08381/9235-0  
Telefax: 08381/9235-33  
info@stadtwerke-lindenberg.de



### Checkliste zur jährlichen Überprüfung:

**Hinweis:** Führen Sie diesen Check bitte einmal pro Jahr durch und legen Sie diese Liste zu den Unterlagen Ihrer Heizung. Damit folgen Sie den gesetzlichen Vorgaben und können eine lückenlose Dokumentation belegen.

Wenn Sie alle Fragen mit **Ja** beantworten konnten, ist ihre Anlage augenscheinlich in Ordnung. Haben Sie eine Frage mit **Nein** beantwortet, dann sprechen Sie bitte umgehend mit ihrem Installateur, Heizungsbauer oder einem Mitarbeiter der Stadtwerke Lindenberg

Nr.	Frage:	Ja	Nein
1.	Sind die Absperrrichtungen, z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Sind die <b>Gasleitungen</b> in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sind alle Gasleitungen <b>gut befestigt</b> und frei von „Anhängeln“?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Sind <b>Lüftungsöffnungen</b> an Verkleidungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sind die <b>Verbrennungsluftöffnungen</b> an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Besteht ausreichende <b>Verbrennungsluftzufuhr</b> bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Bei der <b>Installation</b> einer neuen <b>Abluft-Dunstabzugshaube</b> oder eines <b>Abluft-Wäschetrockners</b> mit dem Fachmann gesprochen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Ist die <b>Schlauchleitung von Herd zur Gassteckdose</b> ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Bei <b>sichtbarer Flamme</b> am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Sind die <b>Gasgeräte intakt</b> und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Notizen:

#### Objektdaten:

Eigentümer:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

Datum, Unterschrift: **X**